

Brandschutz-Revisionsklappe - Wandluke 120 Minuten hochfeuerbeständig

Zertifizierungen:

Efectis-R001221

Brandklasse:

Nach EN1634 und EN13501-2

Von innen nach außen

E: 120 Minuten

EI1: 20 Minuten

EI2: 60 Minuten

EW: 120 Minuten

Von außen nach innen

E: 120 Minuten

EI2: 60 Minuten

EW: 120 Minuten

Material:

KTL-behandelter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9010

Abmessungen (Standardmaß in mm / Gewicht):

- 400 x 400 mm / 14 kg
- 600 x 600 mm / 27 kg
- 600 x 800 mm / 34 kg
- 800 x 800 mm / 43 kg

Produkteigenschaften Gorter® Wandluke B, komplett montiert:



Brandschutz-Revisionsklappe - Wandluke 120 Minuten hochfeuerbeständig

- Gedämmt
- Mit Bändern
- Montagerahmen mit vorgebohrten Löchern
- Automatik-Zylinderschloss

