Brandschutz-Revisionsklappe - Wandluke 120 Minuten hochfeuerbestänc

Zertifizierungen:
Efectis-R001221

Brand- und Rauchschutzklasse:
Nach EN1634 und EN13501-2
E: 120 Minuten
EI1: 20 Minuten
EI2: 60 Minuten
EW: 120 Minuten

Rauchschutzabschlüsse gemäß EN1634-3, konform mit der Sa- und S200-Klassifizierung.

Material:
KTL-behandelter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9010

Abmessungen (Standardmaß in mm / Gewicht): ……..

- 400 x 400 mm / 14 kg
- 600 x 600 mm / 27 kg
- 600 x 800 mm / 34 kg
- 800 x 800 mm / 43 kg

Produkteigenschaften Gorter® Wandluke B, komplett montiert:

- Gedämmt
- Mit Bändern
- Montagerahmen mit vorgebohrten Löchern
- Automatik-Zylinderschloss

© Gorter Group™