

## BEPROEVINGSRAPPORT



**Rapportnummer** SKG 13.00730

**Datum beproeving** 2 september 2013

**Datum rapport** 3 juli 2014

**Aanvrager** **Gorter Group BV**  
Harmenkraag 1  
Postbus 265  
1740 AG Schagen

### SKG

*bezoekadres*  
Nieuwe Kanaal 9F  
6709 PA Wageningen

*postadres*  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

**T** 0317 - 421 720  
**F** 0317 - 421 677  
**E** info@skg.nl  
**I** www.skg.nl

Notified Body  
NB 0960

**Omvang rapport** Dit rapport bestaat uit 7 pagina's inclusief bijlagen.

**Betreft** Kogelvalbeproeving op een aluminium dakluik overeenkomstig CUAP 04.05/17 en EN 356

**Laborant** K. de Wolf

**Technisch Manager** J.M. van Diggelen

**Conclusie** Het **Gorter aluminium dakluik (1000 x 1500)** is geschikt om weerstand te bieden tegen een kogelvalbeproeving van een hard lichaam conform EN 356 klasse P5A, met een een valhoogte van 9000mm.

## 5. CONCLUSIE

Het Gorter Aluminium Dakluik (1000 x 1500) voldoet ten aanzien van de hard body impact aan klasse P5A van EN 356 / CUAP 04.05/17

Dit rapport mag uitsluitend woordelijk en in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van SKG is verkregen.

Opgemaakt te Wageningen, d.d. 3 juli 2014

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'STICHTING KWALITEIT GEVELBOUW' around the top edge, 'S.K.G.' in the center, and 'Wierwe kanaal 9 F 6709 PA Wageningen' around the bottom edge.

J.M. van Diggelen  
Technisch Manager