

Bescheinigung der
Leistungsbständigkeit
0063-CPR-300398-1



Ausgestellt	2026-08-17	Ersetzt	!
Erstmals ausgestellt	2026-08-17	Seite	1 von 2

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (die Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Gorter® RHTEI feuerfeste Dachausstieg

Zertifizierungsumfang: Feuerbeständige Dachausstieg, die den Zugang zum oder vom Dach ermöglicht.

In Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Gorter Group B.V.

und hergestellt im/in den Herstellwerk(en):

A001

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)

ETA 19/0680, veröffentlicht am 28/10/2019

und

EAD 020011-00-0405

nach System 1 für die in diesem Zertifikat festgelegte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers bewertet wird, um die Leistungsbständigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 17-08-2026 ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wird von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Die Veröffentlichung dieses Zertifikats ist gestattet.

Bitte konsultieren Sie www.kiwa.com, um sicherzustellen, dass dieses Zertifikat noch gültig ist.

Gorter® RHTEI feuerfeste Dachausstieg

UMFANG

Identifikation und vorgesehene Verwendung	Parameter des Bauprodukts	Niveau / Klasse
Manuell bedienbare, feuerfeste Dachausstieg für den Zugang zur bzw. von der Dachfläche (flach oder geneigt bis zu 30°).	Feuerbeständigkeit	E : 120 Minuten EI ₁ : 120 Minuten EI ₂ : 120 Minuten