

Certificaat van
prestatiebestendigheid
0063-CPR-300398-1



Uitgegeven **2026-08-17**

Vervangt -

Eerste uitgave **2026-08-17**

Pagina **1 van 2**

In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en De Raad van 9 maart 2011 (the Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Gorter® RHTEI brandwerend dakluik

Scope van certificatie: Brandwerend dakluik dat toegang biedt tot of vanaf het dak.
In de handel gebracht onder de (merk)naam van

Gorter Group B.V.

en vervaardigd op de productielocatie

A001

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in

ETA 19/0680, uitgegeven op 28/10/2019

en

EAD 020011-00-0405

onder systeem 1 voor de prestaties zoals aangegeven in de ETA worden toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek die de fabrikant uitvoert, wordt beoordeeld om de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen.

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 17-08-2026 en blijft geldig zolang de ETA, de EAD, het bouwproduct, de AVCP methodes en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant worden gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door de aangewezen certificatie-instantie voor de productiecontrole.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaat van prestatiebestendigheid

Gorter® RHTEI brandwerend dakluik

SCOPE

Identificatie en beoogd gebruik	Parameters van het bouwproduct	Niveau / klasse
Handbediend brandwerend dakluik voor toegang tot of vanaf het dakoppervlak (vlak of hellend tot 30°).	Brandwerendheid	E : 120 minuten EI ₁ : 120 minuten EI ₂ : 120 minuten